

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ37.В.01299
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373668
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «profine GmbH».

(наименование и место нахождения заявителя)
Адрес: D-53840, Troisdorf, Muelheimerstrasse 26, Германия.
Телефон +(1049) 2241 9953 0, факс +(1049) 2241 9953 3561.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «profine GmbH».

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: D-53840, Troisdorf, Muelheimerstrasse 26, Германия.
Телефон +(1049) 2241 9953 0, факс +(1049) 2241 9953 3561.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы «КБЕ» («КВЕ») (белые, ламинированные; окрашенные в массу, ламинированные). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4700

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 3250/РС, № 3251/РС от 20.05.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № C-DE.ПБ37.В.00482 от 20.05.2011 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2014 по 19.05.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.Б. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ37.В.01299

(обязательная сертификация)

ТР 0393286

(учетный номер бланка)


Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КБЕ" ("КВЕ") белые, неламинированные - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3); группа умеренновоспламеняемые (В2); группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КБЕ" ("КВЕ") окрашенные в массу, ламинированные - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3); группа легковоспламеняемые (В3); группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.Б. Смирнов